


Nummer	16-001597-PR07 (NW-A01-03-de-01)
Inhaber	profine GmbH Kömmerling Kunststoffe Zweibrücker Str. 200 66954 Pirmasens Deutschland
Produkt	Hebe-Schiebefenster
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: PremiDoor 76
Details	Hersteller profine GmbH, Kömmerling Kunststoffe - Pirmasens; Material Polyvinylchlorid hart (PVC-U); Öffnungsart Hebe-Schiebefenster; Öffnungsrichtung nach rechts (von innen gesehen); Außenmaß (B x H) 2063 mm x 2132 mm
Besonderheiten	
Ergebnis	Stoßfestigkeit nach EN 13049:2003-04  Klasse: 3

Grundlagen *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 16-001597-PR07 PB-A01-03-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

17.10.2017



Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung



Daniel Gromotka, B.Eng.
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: A47-77841